ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)



"ФКПОУ "КМКИС"Минтруда России", уч.корпус (лит.А1), г.Курск, ул.К.Маркса, д.23

Форма А.2
(Приказ Минтруда России № 627 от 25.12.2012 г)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФКПОУ «КМКИС»
Минтруда России
_____ С.Г.Попков
«24» февраля 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2/2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Курский музыкальный колледж-интернат слепых (лит А1);
1.2. Адрес объекта: 305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, улица Карла Маркса, д. 23;
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3677.8 кв.м;
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), ___ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7600 кв.м;
1.4. Год постройки здания 1963 г., последнего капитального ремонта 2015г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* ежегодно, *капитального* ежегодно;

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
- полное юридическое наименование: федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Курский музыкальный колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;
- краткое наименование: ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России;
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, улица Карла Маркса, д.23;
1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*): оперативное управление;
1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): государственная;

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): федеральная;
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 127994, ГСП-4, г. Москва, ул. Ильинка, д. 21, тел. (495) 606-00-60.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(По обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):* Образовательная;
2.2 Виды оказываемых услуг: Оказание образовательных услуг, первичная медико-санитарная помощь, защита прав и законных интересов детей-сирот, и детей, исследовательская, научная, методическая, инновационная деятельность, организация питания обучающихся, предоставление услуг по временному проживанию в общежитии Учреждения обучающимся на период обучения, обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения и безопасности пребывания обучающихся и работников;
2.3 Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*): с длительным пребыванием;
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории;
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;*
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность 128 человек;
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет;

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(Описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы до остановки «Московская площадь» (всего 27 маршрутов) №:
13 (Учхоз-Красной Армии)
15 (Сельскохозяйственная академия –Дубрава)
18 (пл. Перекальского-пос. Касиновский)
22 (Московская пл.-пос. Моква)

251 (Областная больница-Картодром)
39 (Клыкова-Клыкова)
4 (пл. Перекальского-Светлая)
40 (Косухина-КПК)
42 к (ПАТП-Областной онкологический диспансер)
43 к (пос. Касиновский-Красной Армии)
44 к (Сельскохозяйственная академия-Областная больница)
46 (пос. Северный-ДК Волокно)
49 к (Санаторий им. Гайдара-Магазин Триумф)
50 (пл. Комарова-пос. Северный)
53 (Сельскохозяйственная академия-Крюкова)
54 (Центральный рынок-проспект Клыкова)
55 (Малышева-пл. Перекальского)
7 (Завод Силикатный-Проспект А.Ф. Дериглазова)
72 (Крюкова-пос. Татаренкова)
77 (Магазин Колобок-Ж/д вокзал)
83 (Магазин Колобок-Магазин Колобок)
91 (пос. Северный-Областной онкологический диспансер)
93 (Косухина-Косухина)
95 (Орловская-КПК)
97 (Косухина-Косухина)
98 (пл. Комарова-Светлая)
99 (Майский бульвар-пос. Северный)

Трамваи до остановки «Московская площадь» (всего 3 маршрута) №:
1 (Хлебозавод-Завод АПЗ-20)
2 (Автовокзал-Ж/д вокзал)
4 (Малышева-Ж/д вокзал)

Маршрутное такси до остановки «Московская площадь» (всего 21 маршрут) №:
210 (Ж/д вокзал-Магазин Колобок)
220 (Ж/д вокзал-СЧПУ)
226 (2-я Орловская-Московская пл.)
227 (Косухина-пос. Северный)
228 (пос. Северный-Торговый центр)
229 (Дубрава-Московская пл.)
234 (Малышева-Учхоз)
242 (пос. Северный-2-я Агрегатная)
247 (пл. Комарова-Фестивальная)
248 (Московская пл.-пос. Моква)
253 (Магазин Полет-Орловская)
255 (Фестивальная-2-я Агрегатная)
264 (Ж/д вокзал-2-я Орловская)
266 (Магазин Полет-СЧПУ)

268 (Ильича (автобус)-СЧПУ)
273 (пос. Северный-ДК Волокно)
274 (Малышева-ТЦ Метро)
277 (Клыкова-Московская пл.)
283 (Пирогова-ТЦ Метро)
287 (пл. Перекальского-Бурцевка)

Остановка: «Московская площадь» (всего 51 маршрут);
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 188м;
3.2.2 время движения (пешком): 5 минут;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* акустическая, визуальная;
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (дорожные бордюры, подземный переход)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (бордюрные пандусы установлены, подъемное устройство в подземном переходе);

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (Вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (Формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, О, С), ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О , С), ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, У), ДУ-И (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

По результатам комплексной оценки состояния доступности основных функциональных зон всем категориям инвалидов (по основным критериям доступности) **Доступен условно;**

При такой оценке состояния доступности объекта обустройство его может быть выполнено лишь в порядке текущего ремонта либо после дополнительного согласования с Руководством.

Объект будет считаться условно доступным до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания МГН.

Рекомендуется использовать дополнительные индивидуальные технические средства (например, шагающего подъемника, «скаломобиля»);

Для решения вопросов доступности **для всех категорий инвалидов**

в качестве безусловно обязательных мер требуется прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на объект, организовать автостоянку и освещение, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта **для инвалидов с умственными нарушениями** и для посетителей необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения с установкой кнопки вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта **для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо выделить не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения полной доступности **объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках**, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса из нержавеющей стали в помещении объекта с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (например, шагающего подъемника: «лестницехода», или «скаломобиля»). При этом должны быть обеспечены средства информации и связи (например, кнопка вызова персонала данного объекта) для оказания содействия посетителю из числа МГН и его сопровождения на объекте.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия, Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016 год
в рамках исполнения адресной программы адаптации объектов социальной структуры для инвалидов МГН

(Указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДП-В - объект полностью доступен для всех категорий инвалидов;
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование с законным представителем потребителя – ООИ – общественной организацией инвалидов – Курская областная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата сайт государственной программы «Доступная среда» http://zhit-vmeste.ru «Жить вместе»

(Наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____ 20_____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «____» _____ 20__ г.

Форма А.3
(Приказ Минтруда России № 627 от 25.12.2012 г)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФКПОУ «КМКИС»
Минтруда России
_____ С.Г.Попков
«24» февраля 2016 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2/2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Курский музыкальный колледж-интернат слепых (лит А1);
1.2. Адрес объекта: 305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, улица Карла Маркса, д. 23;
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3677.8 кв.м;
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), ___ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7600 кв.м;
1.4. Год постройки здания 1963 г., последнего капитального ремонта 2015г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* ежегодно, *капитального* ежегодно;

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
- полное юридическое наименование: федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Курский музыкальный колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;
- краткое наименование: ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России;
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, улица Карла Маркса, д.23;
1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*): оперативное управление;

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): государственная;
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): федеральная;
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 127994, ГСП-4, г. Москва, ул. Ильинка, д. 21, тел. (495) 606-00-60.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):* Образовательная;
2.2 Виды оказываемых услуг: Оказание образовательных услуг, первичная медико-санитарная помощь, защита прав и законных интересов детей-сирот, и детей, исследовательская, научная, методическая, инновационная деятельность, организация питания обучающихся, предоставление услуг по временному проживанию в общежитии Учреждения обучающимся на период обучения, обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения и безопасности пребывания обучающихся и работников;
2.3 Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*): с длительным пребыванием;
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории;
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;*
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность 128 человек;
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет;

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(Описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы до остановки «Московская площадь» (всего 27 маршрутов) №:
13 (Учхоз-Красной Армии)
15 (Сельскохозяйственная академия –Дубрава)
18 (пл. Перекальского-пос. Касиновский)

22 (Московская пл.-пос. Моква)
251 (Областная больница-Картодром)
39 (Клыкова-Клыкова)
4 (пл. Перекальского-Светлая)
40 (Косухина-КПК)
42 к (ПАТП-Областной онкологический диспансер)
43 к (пос. Касиновский-Красной Армии)
44 к (Сельскохозяйственная академия-Областная больница)
46 (пос. Северный-ДК Волокно)
49 к (Санаторий им. Гайдара-Магазин Триумф)
50 (пл. Комарова-пос. Северный)
53 (Сельскохозяйственная академия-Крюкова)
54 (Центральный рынок-проспект Клыкова)
55 (Малышева-пл. Перекальского)
7 (Завод Силикатный-Проспект А.Ф. Дериглазова)
72 (Крюкова-пос. Татаренкова)
77 (Магазин Колобок-Ж/д вокзал)
83 (Магазин Колобок-Магазин Колобок)
91 (пос. Северный-Областной онкологический диспансер)
93 (Косухина-Косухина)
95 (Орловская-КПК)
97 (Косухина-Косухина)
98 (пл. Комарова-Светлая)
99 (Майский бульвар-пос. Северный)

Трамваи до остановки «Московская площадь» (всего 3 маршрута) №:
1 (Хлебозавод-Завод АПЗ-20)
2 (Автовокзал-Ж/д вокзал)
4 (Малышева-Ж/д вокзал)

Маршрутное такси до остановки «Московская площадь» (всего 21 маршрут) №:
210 (Ж/д вокзал-Магазин Колобок)
220 (Ж/д вокзал-СЧПУ)
226 (2-я Орловская-Московская пл.)
227 (Косухина-пос. Северный)
228 (пос. Северный-Торговый центр)
229 (Дубрава-Московская пл.)
234 (Малышева-Учхоз)
242 (пос. Северный-2-я Агрегатная)
247 (пл. Комарова-Фестивальная)
248 (Московская пл.-пос. Моква)
253 (Магазин Полет-Орловская)
255 (Фестивальная-2-я Агрегатная)
264 (Ж/д вокзал-2-я Орловская)

266 (Магазин Полет-СЧПУ)
268 (Ильича (автобус)-СЧПУ)
273 (пос. Северный-ДК Волокно)
274 (Малышева-ТЦ Метро)
277 (Клыкова-Московская пл.)
283 (Пирогова-ТЦ Метро)
287 (пл. Перекальского - Бурцевка)

Остановка: «Московская площадь» (всего 51 маршрут);
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 188м ;
3.2.2 время движения (пешком): 5 минут;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* акустическая, визуальная;
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (дорожные бордюры, подземный переход)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (бордюрные пандусы установлены, подъемное устройство в подземном переходе);

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг. мероприятия
8.	Все зоны и участки	Орг. мероприятия, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано Попков Тимур Станиславович, Заместитель директора по хозяйственной работе, 305004, г.Курск, ул.К.Маркса, д.23, тел. (4712) 588-199 (раб.), 8-920-724-06-78 (моб.), e-mail: kmkis@mail.ru

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Форма А.4
(Приказ Минтруда России № 627 от 25.12.2012 г)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФКПОУ «КМКИС»
Минтруда России
_____ С.Г.Попков
«24» февраля 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2/2

___г. Курск_____ «24» февраля 2016 г.
Наименование территориального Образования субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Курский музыкальный колледж-интернат слепых (лит А1);
1.2. Адрес объекта: 305004, Российская Федерация, Курская область, г. Курск, улица Карла Маркса, д. 23;
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3677.8 кв.м;
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), ___ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7600 кв.м;
1.4. Год постройки здания 1963 г., последнего капитального ремонта 2015 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* ежегодно, *капитального* ежегодно;

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
- полное юридическое наименование: федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение «Курский музыкальный колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;
- краткое наименование: ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России;
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 305004, Российская

Федерация, Курская область, г. Курск, улица Карла Маркса, д.23;
1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*): оперативное управление;
1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): государственная;
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): федеральная;
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 127994, ГСП-4, г. Москва, ул. Ильинка, д. 21, тел. (495) 606-00-60.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация
2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):* Образовательная;
2.2 Виды оказываемых услуг: Оказание образовательных услуг, первичная медико-санитарная помощь, защита прав и законных интересов детей-сирот, и детей, исследовательская, научная, методическая, инновационная деятельность, организация питания обучающихся, предоставление услуг по временному проживанию в общежитии Учреждения обучающимся на период обучения, обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения и безопасности пребывания обучающихся и работников;
2.3 Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*): с длительным пребыванием;
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории;
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;*
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность 128 человек;
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет;

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(Описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы до остановки «Московская площадь» (всего 27 маршрутов) №:

13 (Учхоз-Красной Армии)
15 (Сельскохозяйственная академия –Дубрава)
18 (пл. Перекальского-пос. Касиновский)
22 (Московская пл.-пос. Моква)
251 (Областная больница-Картодром)
39 (Клыкова-Клыкова)
4 (пл. Перекальского-Светлая)
40 (Косухина-КПК)
42 к (ПАТП-Областной онкологический диспансер)
43 к (пос. Касиновский-Красной Армии)
44 к (Сельскохозяйственная академия-Областная больница)
46 (пос. Северный-ДК Волокно)
49 к (Санаторий им. Гайдара-Магазин Триумф)
50 (пл. Комарова-пос. Северный)
53 (Сельскохозяйственная академия-Крюкова)
54 (Центральный рынок-проспект Клыкова)
55 (Малышева-пл. Перекальского)
7 (Завод Силикатный-Проспект А.Ф. Дериглазова)
72 (Крюкова-пос. Татаренкова)
77 (Магазин Колобок-Ж/д вокзал)
83 (Магазин Колобок-Магазин Колобок)
91 (пос. Северный-Областной онкологический диспансер)
93 (Косухина-Косухина)
95 (Орловская-КПК)
97 (Косухина-Косухина)
98 (пл. Комарова-Светлая)
99 (Майский бульвар-пос. Северный)

Трамваи до остановки «Московская площадь» (всего 3 маршрута) №:
1 (Хлебозавод-Завод АПЗ-20)
2 (Автовокзал-Ж/д вокзал)
4 (Малышева-Ж/д вокзал)

Маршрутное такси до остановки «Московская площадь» (всего 21 маршрут) №:
210 (Ж/д вокзал-Магазин Колобок)
220 (Ж/д вокзал-СЧПУ)
226 (2-я Орловская-Московская пл.)
227 (Косухина-пос. Северный)
228 (пос. Северный-Торговый центр)
229 (Дубрава-Московская пл.)
234 (Малышева-Учхоз)
242 (пос. Северный-2-я Агрегатная)
247 (пл. Комарова-Фестивальная)
248 (Московская пл.-пос. Моква)

253 (Магазин Полет-Орловская)
255 (Фестивальная-2-я Агрегатная)
264 (Ж/д вокзал-2-я Орловская)
266 (Магазин Полет-СЧПУ)
268 (Ильича (автобус)-СЧПУ)
273 (пос. Северный-ДК Волокно)
274 (Малышева-ТЦ Метро)
277 (Клыкова-Московская пл.)
283 (Пирогова-ТЦ Метро)
287 (пл. Перекальского-Бурцевка)

Остановка: «Московская площадь» (всего 51 маршрут);
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 188м;
3.2.2 время движения (пешком): 5 минут;
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* акустическая, визуальная;
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (дорожные бордюры, подземный переход)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (бордюрные пандусы установлены, подъемное устройство в подземном переходе);

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (Вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (Формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	1	1-2
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, О, С), ДП-И (Г, У)	2	3-4
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О , С), ДП-И (Г, У)	3	5-10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, У), ДУ-И (Г)	4	11-18
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	-	19-20
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	5	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	6	21-30

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

По результатам комплексной оценки состояния доступности основных функциональных зон всем категориям инвалидов (по основным критериям доступности) **Доступен условно;**

При такой оценке состояния доступности объекта обустройство его может быть выполнено лишь в порядке текущего ремонта либо после

дополнительного согласования с Руководством.

Объект будет считаться условно доступным до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания МГН.

Рекомендуется использовать дополнительные индивидуальные технические средства (например, шагающего подъемника, «скаломобиля»);

Для решения вопросов доступности **для всех категорий инвалидов** в качестве безусловно обязательных мер требуется прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на объект, организовать автостоянку и освещение, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта **для инвалидов с умственными нарушениями** и для посетителей необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения с установкой кнопки вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта **для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо выделить не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения полной доступности **объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках**, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса из нержавеющей стали в помещении объекта с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения. Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории инвалидов требуется приобретение ТСР (например, шагающего подъемника: «лестницехода», или «скаломобиля»). При этом должны быть обеспечены средства информации и связи (например, кнопка вызова персонала данного объекта) для оказания содействия посетителю из числа МГН и его сопровождения на объекте.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной

информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий, капитальный), организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный), организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

2016
в рамках исполнения адресной программы адаптации объектов социальной структуры для инвалидов МГН
(Указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ (К, С, Г) - объект условно доступен для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску, инвалидов с нарушением зрения, слуха, ДП – И (О, С, У) - объект доступен полностью избирательно для следующих категорий инвалидов: с нарушением опорно-двигательного аппарата и интеллекта
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
4.4.1. Согласование на Комиссии

(Наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов Курской областной организацией общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ);
4.4.6. Другое .

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации сайт государственной программы «Доступная среда» http://zhit-vmeste.ru «Жить вместе»
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 1 л.
2. Входа (входов) в здание	на 1 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.

Результаты фото фиксации на объекте	на 8 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ	на 9 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

Устав ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России	на 33 л.
Приказ об утверждении устава	на 1 л.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	на 1 л.
Лист записи ЕГРЮЛ	на 1 л.
Свидетельство о государственной регистрации права	на 1 л.
Приказ Минобрнауки России от 29.05.2015г. № 548	на 2 л.
Схема движения от ближайшей остановки общественного транспорта к объекту	на 1 л.

Руководитель
Рабочей группы Зам.директора по ХР Попков Т.С. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы Зам директора по АПР Коротких М.Н. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Зам директора по ВСРР Ананьев А.В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заведующий общежитием Гранкина Н.И. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Юрисконсульт КОО ООО ВОИ Миськова Л.Н. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

Представители общественных
Организаций инвалидов Председатель КОО ООО ВОИ Дюкарев А.Б. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Представители организации,
Расположенной на объекте _____-_____ _____-_____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
_____-_____ _____-_____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» _____ 20___ г.
(протокол №_____)
Комиссией (название). _____-_____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 2/2
от «24» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Учебный корпус ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России, 305004, Курская область, г. Курск, улица Карла Маркса, д. 23;
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1	1-2	Имеется 2 входа на территорию объекта: 1- вход с ул.К.Маркса через калитку, обозначенный на плане №1.1; 2-й въезд на территорию с ул.К.Маркса, обозначенный на плане №1.1.	К,О,С,Г,У	Оборудовать входы, въезды , доступные для МГН, в т.ч.: обустройство ограждения с возможностью контроля въезда-выезда (обустройство ворот с видеоконтролем) , входа-выхода (автоматизирование калитки с видеоконтролем)	Ремонт (текущий, капитальный)
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.2.	1-2	- На пути движения от входа на территорию к учебному корпусу и общежитию отсутствуют места отдыха, доступные для МГН и имеющие возможность вызова помощи; - транспортные проезды на участке совмещены с пешеходными путями к объектам (учебному корпусу и общежитию), в связи с этим не обеспечено безопасное движение людей и автомобильного	К, С, О, Г, У	- организация на маршруте движения мест отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи; - в соответствии с требованиями п. 4.1.3 СП 59.13330.2012 предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступным входам в здания учебного корпуса и общежития с учетом требований СП 42.13330. Целесообразно обустроить	Ремонт (текущий, капитальный)

					транспорта. Соблюсти требования п.4.1.5 СП 59.13330.2012 не представляется возможным в связи со стеснёнными градостроительными условиями. Не предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН, что противоречит п. 4.1.3 СП 59.13330.2012;		дополнительные (запасные) входы (выходы) в здания объекта.	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть		1-2	- отсутствует разметка парковочных мест для инвалидов и информации о стояночном месте для МГН;	К, С, О, Г	- выделение 10% мест в том числе 5% для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, организовать доступный маршрут движения; - Нанести разметку парковочных мест для инвалидов	Ремонт (текущий, капитальный)
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие;						

II Заключение по зоне:

Наименование Структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	1	1-2	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В связи с тем, что транспортные проезды на участке совмещены с пешеходными путями к объектам (учебному корпусу и общежитию), не обеспечено безопасное движение людей и автомобильного транспорта. Соблюсти требования п.4.1.5 СП 59.13330.2012 не представляется возможным в связи со стеснёнными градостроительными условиями.

Кроме того, на территории объекта не предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН, что противоречит п. 4.1.3 СП 59.13330.2012

В соответствии с требованиями вышеуказанной нормы СП 59.13330.2012 необходимо предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступным входам в здания учебного корпуса и общежития с учетом требований СП 42.13330.

Так как кратчайший путь досягаемости места целевого назначения и беспрепятственного перемещения внутри здания и на территории (от остановок общественного транспорта и автостоянки для МГН) проходит через главный вход учебного корпуса, внутреннюю территорию объекта к общежитию, поэтому целесообразно обустроить для МГН сквозной проход через здание колледжа по направлению к общежитию, что одновременно будет являться дополнительными (запасными и эвакуационными) путями.

Обустройство контроля въезда обеспечит упорядоченное движение и автостоянку автотранспорта на территории колледжа.

Данное решение для МГН обеспечит повышенное качество среды обитания.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 2/2
от «24» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Учебный корпус ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России, 305004, Курская область, г. Курск, улица Карла Маркса, д. 23;
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2.1.	3-4	Лестничный марш имеет 2 ступени. Ширина проступей лестницы- 0,36м, высота подступенка – 0,14 м, что соответствует требованиям п.5.1.4 СП 59.13330.2012: - отсутствие поручней; - краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой;	О,С	- оборудовать наружную лестницу поручнями с учетом технических требований; - выделить цветом краевые ступени лестничных маршей;	Ремонт (текущий, капитальный)
2.2	Пандус (наружный)	есть	2.2	3-4	- отсутствие поручней пандуса; - уклон пандуса не соответствует нормам;	К, С, О	- оборудовать пандус поручнями с учетом технических требований; - установить пандус (с учетом технических требований) уклоном марша пандуса не более 1:20 (5%), максимальная высота одного подъема пандуса не должна превышать 0.8 м;	Ремонт (текущий, капитальный)

2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.3	3-4	Входная площадка в учебный корпус имеет размеры 2,35 м х 3,50 м. - отсутствует водоотвод с навеса; - отсутствие кнопки вызова персонала; - отсутствие информации о доступности ОСИ, что противоречит требованиям п.5.1.3 СП 59.13330.2012	К, О, С	- установка водоотвода с навесом; - установка кнопки вызова персонала; - установка информации доступности ОСИ;	Ремонт (текущий, капитальный)
2.4	Дверь (входная)	есть		3-4	- входная дверь при открытии одной створки в свету имеет ширину менее 0.9м; - наружная дверная ручка не контрастна по отношению к двери; - присутствует порог более 1.4 см;	К, О, С	- установка входных дверей с учетом ширины одной створки в свету не менее 0.9м; - установка наружной ручки двери контрастной по отношению к полотну двери; - убрать дверной порог;	Ремонт (текущий, капитальный)
2.5	Тамбур	есть	-	3-4	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие;						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД (К, О , С), ДП-И (Г,У)	2	3-4	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

1) Установить водоотвод.

2) Установить нормативный пандус с поручнями с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261 (п.5.1.2 СП 59.13330.2012).

3) Установить информационные рельефные таблички о доступности ОСИ на высоте от 1.4 до 1.75м;

4) Установить кнопку вызова персонала (переговорное устройство) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объекте, учитывая при этом требования п.5.4.2 СП 59.13330.2012, согласно которому приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки различных аппаратов, отверстия торговых, питьевых и билетных автоматов, отверстия для чип карт и других систем контроля, терминалы и рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной;

5) Заменить ручку на П – образную. В соответствии с п. 5.4.3. Сп 59.13330.2012 следует применять дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек.

6) Организовать ситуационную помощь на объекте в виде сопровождения персоналом: внести соответствующие изменения в Правила оказания услуг в учреждении; закрепить ответственных сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности, провести инструктаж (обучение) персонала оказанию ситуационной помощи МГН на объекте.

7) Окрасить краевые ступени лестничного марша;

8) Заменить дверную группу на соответствующую нормативам;

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ № 2/2
от «24» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Учебный корпус ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России, 305004, Курская область, г. Курск, улица Карла Маркса, д. 23;
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	5-10	- не обозначен маршрут к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям; - Отсутствует комплексная информация о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствие поручней в коридорах зон передвижения инвалидов на высоте 1.2 м, с информацией об участках передвижения азбукой Брайля. - присутствуют вертикальные преграды в виде колон;	К, О, С, Г	- обозначить на схеме наиболее оптимальный путь движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни в коридорах (зон передвижения инвалидов) на высоте 1.2м, с информацией об участках передвижения азбукой Брайля; - преграды оградить бортиками-отбойниками	Ремонт (текущий, капитальный)
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3	5-10	- отсутствуют поручни с обеих сторон лестницы; - лестница не дублируется пандусом или подъемным устройством; - краевые ступени контрастно окрашены только с торца;	К, О, С	- Установить нормативные поручни на высоте 0,9м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - для преодоления вертикальных препятствий	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР

							требуется приобретение ТСР (лестницехода) - окраска краевых ступеней марша лестницы;	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть		5-10	- ширина дверных проёмов в свету менее 0.9м; - присутствие дверных порогов более 1.4 см; - отсутствие информационных указателей помещений;	К, О, С	- установка дверных проёмов согласно нормативам (ширина дверных проёмов не менее 90 см в свету); - убрать дверные пороги, которые выше 1.4 см; - установка информационны х указателей помещений , тактильную информацию перенести на высоту 1,35 м;	Ремонт (текущий, капиталь ный), индивиду альное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		5-10	Зона безопасности отсутствует. Пути движения являются путями эвакуации	Все	Организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации	Ремонт (текущий, капиталь ный)
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие;						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О , С), ДП-И (Г,У)		5-10	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

1) Обозначить на схеме наиболее оптимальный путь движения к зоне Целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные

направляющие);

2) Установить нормативные поручни на высоте 0,9м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м;

3) для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретение ТСР (лестницехода);

4) установка дверных проёмов согласно нормативам (ширина дверных проёмов не менее 90 см в свету) убрать дверные пороги, которые выше 1.4 см установка информационных указателей помещений, тактильную информацию перенести на высоту 1,35 м.

5) Оградить вертикальные преграды;

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 2/2
от «24» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Учебный корпус ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России, 305004, Курская область, г. Курск, улица Карла Маркса, д. 23;
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	да		11-18	- отсутствуют информирующие обозначения помещений; - выключатели света на высоте более 0.8 м; - нет выделенных оборудованных мест для инвалидов на кресле-коляске для работы на компьютере; - не оборудованы помещения и читательские места в библиотеке;	К, О, С, У	- установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1.4 до 1,75м, дублирование тактильными знаками и шрифтом Брайля; - установка выключателей света на высоту 0.8 м или в связи со значительными финансовыми вложениями в качестве альтернативы допускается применение, в соответствии с техническим заданием, выключателей (включателей) дистанционного управления электроосвещением, зашториванием, электронными приборами и иной техникой; - установить стол высотой 670мм, наличие под столом	Ремонт (текущий, капитальный)

							свободного пространства для размещения ног не менее 500мм; - оборудование помещений и читательских мест для инвалидов должны иметь места разворота не менее 1.5м, места для инвалидов шириной не менее 1м, столы шириной не менее 0,6м индивидуальные и 0,9м для двухсторонних мест;	
4.2	Зальная форма обслуживания	да		11-18	- не выделены и не обозначены места для инвалидов на креслах колясках; - отсутствие дублирование на понятном языке;	К, Г	- выделить и обозначить места для инвалидов на креслах колясках; - установка дублирующего оборудования на понятном языке;	Индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий, капитальный)
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие;						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДЧ-И (К, О, С, У), ДП-И(Г)		11-18	Ремонт (текущий, капитальный)
Зальная форма обслуживания	ДЧ-И (К, О, С, У), ДП-И(Г)		11-18	Индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

1) Установить информирующие обозначения помещений рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1.4 до 1,75м, дублирование тактильными знаками и шрифтом Брайля.
2) Установка выключателей света на высоту 0.8 м.
3) Установить стол высотой 670мм, наличие под столом свободного пространства для размещения ног не менее 500мм.
4) Оборудование помещений и читательских мест для инвалидов должны иметь места разворота не менее 1.5м, места для инвалидов шириной не менее 1м, столы шириной не менее 0,6м индивидуальные и 0,9м для двухсторонних мест.
5) Выделить и обозначить места для инвалидов на креслах колясках.
6) Установка дублирующего оборудования на понятном языке.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 2/2
от «24» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Учебный корпус ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России, 305004, Курская область, г. Курск, улица Карла Маркса, д. 23;
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		19 - 20	- отсутствие информационных указателей; - отсутствие специально оборудованной туалетной комнаты; - смесители с раздельным управлением горячей и холодной воды;	К, О, С, У	- у дверей блоков санузлов информационные указатели помещений продублированы тактильными указателями, включающими пиктограмму помещения, наименование помещения выполненное тактильным шрифтом и шрифтом Брайля. Тактильную информацию расположить на высоте 1.35м от уровня пола справа от дверной ручки; - выделить и оборудовать туалетную комнату с кнопкой вызова для МГН максимально приближенную к зонам целевого назначения; - установить одно рычажные смесители или сенсорные;	Ремонт (текущий, капитальный)
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие;						

II Заключение по зоне:

Наименование Структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С,У), ДП-И (Г)	-	19-20	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для обеспечения полной доступности объекта необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения с установкой кнопки вызова персонала.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 2/2
от «24» февраля 2016 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Учебный корпус ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России, 305004, Курская область, г. Курск, улица Карла Маркса, д. 23;
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации.	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. рекомендации к Приложениям 1-4)	Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий, капитальный)
6.2	Акустические средства	есть	-	-	отсутствует индукционной петли;	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (см. рекомендации к Приложениям 1-4)	Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий, капитальный)
6.3	Тактильные средства	есть	-	-	-	-	-	Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий, капитальный)
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на	Организационные мероприятия, Индивиду

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОФИКСАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

Учебный корпус ФКПОУ «КМКИС» Минтруда России, 305004, Курская область, г. Курск, улица Карла Маркса, д. 23;
Наименование объекта, адрес

1. Территория, прилегающая к зданию

Рис.1



Рис.2



2. Вход (входы) в здание

Рис.3



Рис.4



3. Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)

Рис.5




Рис.6



Рис.7






рис.8

Рис.9



Рис.10



4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Рис.11



Рис.12



Рис.13




Рис.14



Рис.15



Рис.16



Рис.17

Рис.18





18.02.2016 10:56

5. Санитарно-гигиенические помещения

Рис.19



Рис.20



7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Рис.21



Рис.22



Рис.23



Рис.24




Рис.25



Рис.26



Рис.27



Рис.28



Рис.29



Рис.30



Федеральное государственное унитарное предприятие,
основанное на праве хозяйственного ведения,
"Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости -
Федеральное бюро технической инвентаризации

(полное наименование ОТИ - организации технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"
Курский филиал

(наименование обособленного подразделения ОТИ)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

На Здания

(вид объекта учета)

Нежилое

(наименование объекта учета)

Адрес (местоположение) объекта учета:

Субъект Российской Федерации	Курская область	
Район	Центральный	
Муниципальное образование	тип	городской округ
	наименование	город Курск
Населенный пункт	тип	город
	наименование	Курск
Улица (проспект, переулок и т.д.)	тип	улица
	наименование	Карла Маркса
Номер дома	23	
Номер корпуса		
Номер строения		
Литера		
Иное описание местоположения		

Сведения о ранее произведенной постановке на технический учет в ОТИ

Инвентарный номер	
Кадастровый номер	

Штамп органа государственного технического учета о внесении сведений в Единый государственный реестр объектов капитального строительства (ЕГРОКС)

Наименование учетного органа	
Инвентарный номер	
Кадастровый номер	
Дата внесения сведений в ЕГРОКС	

Паспорт составлен по состоянию на 31.12.09 г.

Директор (подпись) Горяинова О. Н. (Фамилия И.О.)

м.п.

Дополнения внесены постановлением
Правительства РФ от 04 декабря 2000 г. №921
(с изм. от 10 сентября 2004 г., 19 марта 2005 г.,28 декабря 2006 г.)

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ,
ОСНОВАННОЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ,
"РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
И УЧЁТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ"**

**ФГУП "РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ"
КУРСКИЙ ФИЛИАЛ**

(наименование организации технической инвентаризациии)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ здания (строения)

№ **23 по ул. Карла Маркса лит.лит А1**

местоположение объекта

Назначение объекта	**ФГУ "Курский музыкальный колледж-интернат для слепых"**
	назначение
Квартал	**87-20**
Административный округ	**Центральный**
Город (другое поселение)	**г. Курск,**
Административный район	
Федеральный округ, область,республика, край	**ЦФО, Курская область**
Форма собственности	
Код по ОКОФ	114528685
Особые отметки	

Инвентарный номер	
Реестровый номер	
Кадастровый номер	

Паспорт составлен по состоянию на 13 Октября 2008 г.

Руководитель **Горяинова О. Н.**

М.П.

IV. Общие сведения

Назначение Музыкальный коледж-интернат

Использование по назначению

Количество мест (мощность)

а)

б)

в)

г)

Примечание :

V. Благоустройство здания (кв.м.)

Водопровод	Канализация	Отопление						Централизованное горячее водоснабжение	Ванны			Газоснаб.		Электроснабжение	Лифты		
		от ТЭЦ	от пром. предприят.	от кварт. котельной	от АГВ	печное			с централиз. горячим водоснабжением	с газовыми колонками	с дровяными колонками	централизованное	жидким газом		пассажирские	грузопассажирские	
3675,6	3675,6							3675,6						3677,8			

VI. Исчисление площадей и объемов зданий и его частей (подвалов, пристроек и т.п.)

№ или литера по плану	Наименование	Формулы для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (кв. м)	Высота (м)	Объем (куб. м)
1	2	3	4	5	6
лит А1	музыкальный коледж-интернат для слепых	12.40*36.04 .+12.45*36.18 .+28.59*14.41 .+1.90*3.54 .+2.00*3.60 .+17.65*1.02	1341.3	11.90	15961
		6.50*17.64*2.75			315
под А1	подвал	12.65*30.60*2.9 .+6.00*6.00*2.9 .+5.35*9.00*2.9 .+5.70*9.00*3.3 .+12.00*9.00*3.95			1963
	вход вподвал	5.75*1.50	8.6		
	вход в подвал	1.30*3.10	4.0		
	труба	1.70*0.85	1.5		

VII. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера лит А1 Год постройки/Год ввода в эксплуатацию 1963/- Число этажей 3

Группа капитальности II Вид внутренней отделки простая

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и прочее	Техническое состояние (осадки,трещины,гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к уд. весу в %	Уд. вес с поправкой	Износ %	% износа к строению (гр.7хгр.8) / 100	Тек. изм. износ в % элементы	Тек. изм. износ в % к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		железобетонный, бетонный ленточный, бетонная подушка	трещины в цоколе, искривление горизонтальных линий	15	1	15	55	8.25		
2	Стены		кирпичные	трещины, местами сколы, выветривание швов	30	1	30	40	12		
	Перегородки		кирпичные	трещины в местах сопряжения перегородок со стеами							
3	Перекрытия	чердачное	ж/б плиты	трещины в швах между плитами	12	1	12	40	4.8		
		между-этажные	ж/б плиты	трещины в швах между плитами							
		надпод-вальное	ж/б плиты	сырость, трещины							
4	Крыша		стропила деревянные, кровля железная	расстройство креплений, повреждения, ржавчина	5	1	5	40	2		
5	Полы		плитка, линолеум	стертость в ходовых местах, местами стертость	8	1	8	15	1.2		
6	Проемы	оконные	2-х створные, пластик	рассыхание переплётов	10	1	10	30	3		
		дверные	филенчатые	щели в притворах							
7	Внутренняя отделка		оштукатурено, окраска окон и дверей, подвесной потолок, обои		6	1	6	15	0.9		
	Наружная отделка										
8	Сан. и электротех. устройства	отопление	центральное		10	1	10	40	4		
		водопровод	центральный								
		канализация	центральная								
		г.водоснабж.	центральное								
		ванны									
		электроосв.	да								
		радио									
		телефон	да								
		вентиляция									
		лифты									
		газ									
		телевидение									
9	Прочие работы		крыльца, отмостки		4	1	4	20	0.8		
				итого :	100	x	100	x	36.95	x	

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\%\text{износа(гр.9)x100}}{\text{удельный вес(гр.7)}} = 37$

Примечание: признаки физического износа устанавливается путем осмотра (визуальным способом).